

BG ETEM, Prüfstelle Elektrotechnik, Gustav-Heinemann-Ufer 130,
50968 Köln

Mitsubishi Electric Europe B.V.
German Branch
Gothaer Str. 8
40880 Ratingen

Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht vom:
Unser Zeichen UB.010.17/12-200 PI/AI
(bitte stets angeben):
Ansprechperson: Herr Pohl
Fax: +49 3778-6322
Datum: 03.09.2012

Unbedenklichkeitsbescheinigung 12015 (Prüfschein)

Erzeugnis: Netz- und Anlagenschutz (NA-Schutz)

Typ: PV-S4600

Bestimmungsgemäße Verwendung: Typgeprüfte Schutzeinrichtung für den Kuppelschalter als integrierter NA-Schutz und Einrichtung zur Zuschaltung der Erzeugungsanlage.
Der NA-Schutz ist integrierter Bestandteil der PV-Wechselrichter: PV-S4600

Prüfgrundlagen:

VDE-AR-N 4105:2011-08 „Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz - Technische
Abschnitt 6.5 und 8.3.1 Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von
erster Satz Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“.

Das mit Bericht vom 25.04.2012, Az.: 2.03.02394.1.1 AIT, Wien geprüfte Sicherheitskonzept des o. g. Erzeugnisses, entspricht den zum Zeitpunkt der Ausstellung dieser Bescheinigung geltenden sicherheitstechnischen Anforderungen für die aufgeführte bestimmungsgemäße Verwendung.

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt befristet bis:

31.12.2017



Martin Mehlem
Leiter der Prüfstelle Elektrotechnik